



Дел.бр. 10/254
Датум 02.09.15

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за
јавну набавку бр 23 /2015 - **Извођење радова-Адаптација III спрата стационара**

Заинтересована лица су поставила следећа питања тражећи појашњење конкурсне документације

1. Питање:

Члан 11.

11.1 Изабрани понуђач је дужан да достави банкарску гаранцију као финансијско обезбеђење за добро извршење посла: Изабрани Понуђач је обавезан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора, у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци наручиоцу достави финансијску гаранцију у виду БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА мора бити безусловна и платива на први позив у висини од 10% без обрачунаог ПДВ-а уговорене вредности набавке са роком важења најмање пет /5/ дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. 11.2 Изабрани понуђач је дужан да достави банкарску гаранцију као финансијско обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року: БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА као финансијско обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року мора бити безусловна и платива на први позив у висини од 5% без обрачунаог ПДВ-а уговорене вредности набавке са роком важења најмање пет /5/ дана дуже од гарантног рока који

ПИТАЊЕ:

Да ли Понуђач уместо банкарске гаранције може доставити бланко меницу са меничним овлашћењем на потребне износе?

1. Одговор:

Понуђач не може да достави бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем на потребне износе, јер наручилац у конкурсној документацији за ј.н. бр. 23/2015 тражи банкарску гаранцију као финансијско средство.

Наручилац у том погледу неће мењати конкурсну документацију.

2. Питање:

У позицији 6.2 Инсталације санитарног водовода, под редним бројем 7, за дезинфекцију водоводне мреже, изостављена је јединица мере и количина, па Вас молим да предмер допуните

2. Одговор:

Тачно, у питању је техничка грешка. Наручилац ће допунити позицију 6.2. Следе измене и допуне конкурсне документације.

3. Питање: Питања за спецификацију опреме су следећа:

Питање 3.1

(125. страна)

1. Разводне табле (видети Прилог 1)

-RTIII2 kom 1

У документацији недостаје Прилог бр. 1; где се може видети тај прилог?

Питање 3.2

(139. страна)

1. Испорука, монтажа ормана са бравом за смештај до 22 модула за пријем и дистрибуцију RTV сигнала и напојне јединице, у комплекту за монтажу на зид, одговарајући типу Televes 5072. Ком 2
Која опрема се смешта у ова два ормана?

Питање 3.3

(140.страна)

9. Испорука и монтажа антенског стуба пречника \bar{f} 60mm, за постављање сателитске антене, одговарајућег типу

7576 Televes.

kompl.1

Није дефинисана сателитска антена у спецификацији и у пројекту, а предвиђен је стуб.

Да ли предвидети сателитску антену, LNB и пибор?

3. Одговор:

Одговор 3.1:

Тачно, случајно је изостављен Прилог 1.

Следе измене и допуне конкурсне документације.


Одговор 3.2:

У та два ормара се смешта опрема и делови који се набављају у овој јавној набавци (појачивач, главна станица за пријем TV сигнала итд..., наведено у даљој спецификацији у другим ставкама)

Одговор 3.3:

Сателитска антена није предмет ове јавне набавке.

С поштовањем,



Комисија за ј.н. бр. 23/2015

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Др. Анета Д